

Nytsz: 5952-10-2/20200827

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2020. augusztus 27.

Ajánlás lejárta

2025. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: KNAUF GmbH., Ausztria

Termék forgalmazó: KNAUF Építőipari Kft.
H-1124 Budapest, Lejtő utca 5.

Telefonszám: +36-1/ 248-2430
Fax: +36-1/ 319-7301
E-mail: wiesner.gyorgy@knauf.hu
Honlap: www.knauf.hu
Kapcsolattartó: Wiesner György
Beosztás: műszaki vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- DIN V EN 1627 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttöréssbiztoság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági falszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták telepítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra és áttöréssbiztosítási követelményeit, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a válaszfal profiljait idegen falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> KNAUF W115/0,5 jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemezzel, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> KNAUF W112/0,5 jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	RC 2 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297 Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499	<i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P4A (A3) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52290) szabvány.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> D 612 tetőtérbeépítés jelölésű CD vázzal, kétrétegű Knauf DF15 építőlemez borítással, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> W629 szerelt előtétfal jelölésű előtétfal 2×CW75/625 összeforgatott bordavázzal, kétrétegű Knauf DF13 építőlemez borítással, 0,5 mm acéllemez megerősítéssel	RC 3 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W112/1 jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 1 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P5A dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W115/1,5 jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemezzel, 1,5 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> KNAUF W112/1,5 jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 1,5 mm acéllemez megerősítéssel	RC4 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W152 jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, Knauf Diamant + DF13 kétrétegű építőlemez borítással	<i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P6B (B1) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W112/2x1 jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 2x1 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> KNAUF W152/2x Diamant jelölésű szerelt válaszfal CW75/313 bordavázzal, Knauf Diamant kétrétegű építőlemez borítással	RC 5 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W118 biztonsági válaszfal jelölésű Knauf CW75/313 bordavázzal, háromrétegű Knauf A13 építőlemez borítással, 4×0,5 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P7B (B2) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W115 Diamant +A13 jelölésű CW75/625 kétrétegű bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant + A13 építőlemez borítással	web: www.mabisz.hu email: info@mabisz.hu

Cím: 1066 Budapest, Városház tér 13. Tel.: (1) 465-1100 Fax: (1) 802-8499

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> KNAUF W115 Diamant+A13 – 313 eltolt vázzal jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 kettős 312,5 mm-es eltolt bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant + A13, belső A13 építőlemezzel	<i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 20 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> KNAUF W115 2xDiamant jelölésű szerelt válaszfal CW75/625 kettős bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant építőlemezzel	RC 6 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> KNAUF W118 – Diamant biztonsági válaszfal jelölésű szerelt válaszfal Knauf CW75/313 bordavázzal, kétrétegű Knauf Diamant+DF15 építőlemez borítással, 2×1 mm acéllemez megerősítéssel	<i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P8B (B3) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

A MABISZ VKB a **KNAUF Építőipari Kft.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. augusztus 27.



 UNIQA Bizt. Zrt.



 GROUPAMA Biztosító Zrt.




 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



 GENERALI Biztosító Zrt.



 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



 AEGON Magyarország Zrt.



 ORFK



 MABISZ VKB elnök.
 KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület